

ს ა ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

№ რიგ.	დასახელება	ტიპი, მარკა, ზომა	ბანხ. ერთ.	რა-ოღ.	კოდი	შენიშვნა
1	კაბელი ალუმინის, კალოვანი, 1,0 კვ,	ABBГ-1(4*120)	მ	490	100006392	
2	კაბელი ალუმინის, კალოვანი, 1,0 კვ, ჯავშნიანი	NAYRY-1(4*95)			100006384	
3	იბივი,	NAYRY-1(4*70)	მ	148	100006404	
4	საბოლოო ქურო დაბალი ძაბვის კაბელებისათვის	1ПКВТнН-5	ც	6	100008709	
5	იბივი,	1ПКВТнНН-5	ც	8	100008330	
6	მილი, სქელკედლა, კნელაფუვადი მასალის	Ф70/82	მ	180	100004370	
7	მილყელი, 0,5-0,7 მ. სიბრძის, ფოლადის მილი	Ф70(შიბა ღიაგ.)	ც	14	100004275	კედელში
8	მილყელი კარადევიში შემავალი კაბელებისათვის	BW50	ც	11	100004470	
9	კაბელების სამაბრი კედლებზე 4* 120 მმ კვეთისთვის		ც	16	100008250	
10	ღარები, კოლიმერის, ან თუნუქის, სიზანით 100 მმ		მ	11	100003034	
11	ბოჭრ. სახელო	Ф63/52	მ	6	100004298	
12	დამიწების ელექტროდი 2,5 მ სიბრძის	Ф≥16, ან L 50*50*5			100004362	
13	ნაბლინი ფოლადის მავთული, ან ზოლოვანი	Ф≥10, ან—25*5			100003674	
14	სხვა დამხმარე მასალები		კვ	50		
15	ღამი, ან მიწა მინარეების ბარეში / შვიშა-ხრეში		მ ³	18/35	100008194/4178	
16	სილა ცემენტის ნარევი		მ ³	0,6	100004176	
17	ღორღი		მ ³	12	100007770	
18						
19						
20						
21						

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობა

№ რიგ.	დასახელება	ბანხ. ერთ.	რა-ოღ.	შენიშვნა
1	ასფალტირებული ტერიტორიის აყრა-აღდგენა / ასფ. მასა - ტროტუარი	მ ² /მ ³	56/1,7	140(0.03მ)
2	ასფალტირებული ტერიტორიის აყრა-აღდგენა / ასფ. მასა - ბზის სავალი ნაწ.	მ ² /მ ³	22//1,5	54(0.07მ)
3	ფილების აყრა აღდგენა	მ ²	0,8	2(0,05მ)
4	ტრანშეის გათხრა მმ-3 კატეგორიის ბრუნტში	მ ³	104	ბრ-186მ
5	საწოლის მოგზალება 1 კაბელისათვის/2 კაბელისათვის/3 კაბელისათვის	მ	193/65/3	
6	დამცავი მილის ჩალაგება, ხელით / მემანიზირებულად	მ	180/0	
7	კაბელის ჩაღება ტრანშეაში	მ	350	
8	კაბელის ჩაღება დამცავ მილში(+კედელში ჩატანებულ მილში)	მ	193	
9	კაბელის ჩაღება ბოჭრ. სახელოში	მ	6	
10	კაბელის გატარება რკპეტონის არხში / კედლებზე, ან საყრდენზე	მ	18/71	
11	ბრუნტის გატანა	მ ³	65	
12	ღამი, ან მიწა მინარეების ბარეში, ჩაყრა	მ ³	18	
13	ბრუნტის უკან ჩაყრა	მ ³	39	
14	ღორღის/შვიშა-ხრეშის, ფრაქციით 40 მმ-ზე, ჩაყრა	მ ³	12/35	
15	ბამაფრთხილებელი ღინტის დაყარება	მ		

პროექტი № NV 7,8,9/18

ღიღუბის რ-50. ღიღუბის მასივი. მმ-5 კვ., კორპ. № 17,18,23ა. სახლის მკვეთი კაბელების შეცვლა, სარდავიდან კაბელების ამოტანა. სპეციფიკაცია, სამშ. სამონტ. სამუშაოები.

ფურც. №	ფ. რაოდ.
4	4