

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический Директор АО «Теласи»
В.Кинкладзе
9/1 05
_____ 2017г.

Техническое задание

На закупку пластмассового сигнального ленты

№	Наименование продукции	Технические требования см. пункт	Место доставки	Срок поставки	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Лента пластмассовая сигн. Кабельная	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	

1. Обоснование закупки: Утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба развития сети, Служба распределительной сети.
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (См. приложение). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, ул. Ванская №3.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.
5. Требование к техническим характеристикам На Ленту сигнальную кабельную ЛСЭ - 150 (или аналог)

Предназначена для предупреждения о наличии кабельной линии и её ориентации при производстве земляных работ.

Прокладывается над кабельной линией напряжением до 20 кВ (по присыпке толщиной 250мм).

Ширина ленты (мин) 150мм, толщина (мин) 300мк. Цвет красный. На ленте должен быть логотип АО «Теласи» и должны быть надписи «Осторожно, кабель» , выполненными чёрной краской вдоль ленты на грузинском или английском языках .

Материал ленты: прочный, эластичный из полимерных материалов, стойкий к воздействию масел, бензина, кислот и пр., сохраняет свои свойства в диапазоне температур от +45° до -30°С и имеет срок службы не менее 30 лет.

შპს "თელასი" კაბელების
ATTENTION CABLE ⚡

სს "თელასი"
☎ 277 99 99
JSC TELASI ⚡

შპს "თელასი" კაბელების
ATTENTION CABLE

6. Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификация;
- Название завода-изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Срок поставки;

7. Уточнение возникших вопросов по ТЗ – Начальник группы по ТТ и НСИ Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashili@telasi.ge ; Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологий и РТЗ _____ М. Джамагидзе
Нач. группы подготовки технических заданий _____ Г. Шавелашвили
Ведущий инженер группы подготовки технических заданий _____ Б. Немсадзе

Согласовано:

Начальник службы развития сети _____ Т. Гамрекелашвили
Начальник службы инвестиций _____ А. Ильчук
Начальник службы распределительной сети _____ З. Магалашвили
Заместитель директора по КР и ОПД _____ В. Шнейдмюллер

05.09.2017

29.01.18

График поставки

№ лота: 330.18.00115

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	Поставка Апрель 2018 г.
100006226	Лента пластмассовая сигнальная кабельная	м.	23200	23200
100006226	Лента пластмассовая сигнальная кабельная	м.	10400	10400
100006226	Лента пластмассовая сигнальная кабельная	м.	24000	24000

Начальник службы распределительной сети
З. Магалашвили

Начальник службы инвестиций
А. Ильчук

Начальник службы по новым присоединениям
Р. Дочвири