

ქვემოთ

სს "თელასი"

კაპ. შპს-ები და საინვესტიციო საქმიან. სამსახურის საპროექტო ჯგუფი

პროექტი №CC-740/20, 1CNS-09/4597/20

ქვენი CC-457/20

ელექტროტექნიკური ნაწილი

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი № 244, ნაკვ. ს/კ №017214006388

შ.პ.ს. „მერია ავტო ცენტრი“ აბ. № 3369973. Pმოთხ.=70 კვტ.

(სიმძლავრის გაზრდა 25 კვტ-ით)

სამუშაოს დასახელება: ს/ჯ № 0012-დან 0,4 კვ კაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის მოწყობა

ობიექტად, ობიექტის ტერიტორიაზე კალოვანი და სამუშაოანი

აღრიცხვის კვანძის კარადების დადგმა.

ინჟ. დამამუშავებელი: ვ. ზისორია

ქ. თბილისი

სს "თელასი"	ა/შ "თელასი"
	პროექტი № CC-740/20
	Проект №
28.09	2020 წ.

დას. 14.11.20

ფ.ი.	ფ.ი.
1	5

პროექტის განმარტება

პროექტი № CC-457/20 დამუშავდა მოქველვის ოქმი № 1CNS-07/2865/20-ის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის ხეივანი № 244-ში მდებარე (ნაკვ. ს/კ № 017214006388, აბონ. № 3369973) შ.პ.ს. „იბერია ავტო ცენტრი“-ს მიერ სიმძლავრის 25 კვტ-ით გაზრდის გამო ს/ჯ № 0012-დან 0,4 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის მოწყობას, ს/ჯ-ზე არსებული სამფაზიანი აღრიცხვის კვანძის (ინვენტ. № 264381, მრ. № 849310) დემონტაჟს-გაუქმებას და ახალი აღრიცხვის კვანძის და ძალ შემყვანი კარადის მონტაჟს ობიექტის ტერიტორიაზე.

შ.პ.ს. „იბერია ავტო ცენტრის“ მიერ მოთხოვნილი ჯამური სიმძლავრე არის 70 კვტ.

ობიექტის ტერიტორიაზე არსებული 0,4 კვ. ძაბვის ღია ნაკვეთურში არსებულ თავისუფალ საყრდენ კედელზე დამაგრებით დაიდგას ძალოვანი შემყვანი კარადა – შ.ძ.კ.2.1.1. და სამფაზიანი აღრიცხვის კვანძის კარადა სტ. № 11-3(დ.ტ.150/5*3). კარადებს შორის 0,4 კვ. ძაბვით ელექტრული კავშირი განხორციელდეს ABBF1(4*70)MM2 კაბელით. გაიზომოს ადგილზე არსებული სტაციონალური დამიწების კონტურის წინააღობა, რომელიც უნდა აღემატებოდეს (10—20)ომს. იმ შემთხვევაში თუ კონტურის წინააღობის სიდიდე არ აკმაყოფილებს დასაშვებ ნორმას დაემატოს დამამიწებელი ელექტროდები.

გაითხაროს საკაბელო ტრანში ს/ჯ № 0012-დან მიწის გრუნტზე ზედა მხრიდან მისასვლელი მიწიანი გზის გვერდით კიდეში გრუნტის დამუშავებით ობიექტამდე, მიწისქვეშა კომუნიკაციების და გზის გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც უნდა გატარდეს სამონტაჟო ძალოვანი კაბელი, მოეწყოს საკაბელო ბალიში წვრილფრაქციური ქვიშით, ჩაიდოს კაბელი ABBF1(4*185)MM2 კვეთის, მიეყაროს ქვიშა, დაეყაროს ამოღებული გრუნტი, გზის გადაკვეთაში დაეყაროს ქვიშა-ხრეში – დაიტკეპნოს, აქვე დაეყაროს ღორღი და დაიტკეპნოს.

კაბელს გაუკეთდეს საბოლოო ქურობები, საწყისი შეყვანილი იქნას ს/ჯ № 0012-ის 0,4 კვ. ძაბვის ნაკვეთურში და შეერთდეს არსებულ ძალოვან გამთიშველ-მცველის კომპლექტზე, კაბელის ბოლო შეყვანილი იქნას ობიექტის ტერიტორიაზე, დამაგრდეს საყრდენ კედელზე შესაბამისი ანკერებით და შეერთდეს ძალოვან შემყვან კარადაში შემავალ გამთიშველზე.

ძალოვანი კაბელის ნულოვანი სადენი შეერთდეს კარადების კორპუსებზე დამცავი დანულების მიზნით.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

შენიშვნა: მიწისქვეშ ადრე ჩადებულ ძალოვან ალუმინის ძარღვიან 0,4 კვ. ძაბვის კაბელს, რომლის სავარაუდო კვეთი არის (70—95)მმ² კვეთი გაუკეთდეს დემონტაჟი-ამოღება, ასევე გაკეთდეს ს/ჯ № 0012-ის გარე კედელზე დამაგრებული სამფაზიანი აღრიცხვის კვანძის კარადის დემონტაჟი და ჩაბარდეს ს/ს „თელასის“ შესაბამის სამსახურს.

CC-740/20	
1CNS-09/4597/20	
ფ.ი.ე.	ფ.ი.რ.
2	5

მთავრობის და მასშტაბის სამსახურის სამსახური

№	მოწყობის და მასშტაბი	მარკა, ტიპი	ბანკ.მრთ.	რაოდ.	კოდ	შენიშნ.
1	კაბელი ძალოვანი ალუმინის ძარღვით 1კვ.	ABBG(4*185)mm2	მ	640	100006394	
2	ფილა	ABBG(4*70)mm2	მ	4	100006390	
3	ქურო საბოლოო 1 კვ-ზე	1PKBTnH-6	ც	2	100008276	
4	ფილა	1PKBTnH-5	ც	2	100008275	
5	ქურო შუალედური გადაბმის 1კვ-ზე	ПСТТ 4 150/240	ც	2	100008098	
6	ძალოვანი შეყვანი კარადა	შპ.კ.2.1.1.	ც	1	200001816	
7	სამფაზიანი აღრიცხვის კვანძის კარადა	სტ. № 11-3	ც	1	200001867	
8	მრავალფუნქციური აღრიცხვის კვანძი	T31FT	ც	1	200001881	
9	დენის ტრანსფორმატორი ნომინალით 150/5	T-0.66Y3	ც	3	100003419	
10	მილი დამცავი სქელკედლიანი	Φ100mm	მ	70	100004265	
11	მილი დამცავი გოფირებული	Φ63mm	მ	14	100004298	
12	მცველი დნობადი	ПН2-250/250	ც	3	100003613	
13	ფილა	ПН2-250/160	ც	3	100003653	
14	მილყელი კარადაზე კაბელისათვის	BW-50	ც	1	100004470	
15	ფილა	EPN250/M32	ც	2	100004472	
16	კაბელის კედელზე სამაგრი ანკერი	(185-240)mm2	ც	12	100008251	
17	ზოლოვანი ფოლადის	(25*4)mm	მ	15	100003674	
18	ელექტროდი დამიწების	L=2,5m	ც	3	100004362	
19	ქვიშა	წვრილი ფრაქც.	კუბ.მეტ.	40	100008194	
20	ქვიშა-ხრეში	(0--40)mm	კუბ.მეტ.	10	100004178	
21	ლორდი	(10--40)mm	კუბ.მეტ.	2	100007770	
22	დამხმარე მასალები	სხვადასხვა	კბ.	5		
23						
24						
25						
26						
27	სადემონტაჟო მასალები და მოწყობილობა:					
28	კაბელი ძალოვანი ალუმინის ძარღვით 1კვ.	ABBG(4*95)mm2	მ	570		
	ფილა	ABBG(4*70)mm2	მ	30		
29	სამფაზიანი აღრიცხვის კვანძის კარადა მრავალ-ით	სტ. №53/1(10-100)	ც	1		
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

პროექტი № CC-74020

ICNS-09/4594/20

ფ. № 3
ფ. რ. 5

შპს აგრომეტი

19 აგვისტო, 2020 წელი

სს თელასის კორპორაციულ დირექტორს

ბატონ ვეგენი ბონდარენკოს

ბატონო ვეგენი,

თქვენი 2020 წლის 10 აპრილის N0410/136/20 წერილის პასუხად, რომელიც ეხებოდა შპს აგრომეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.72.14.006.768) ელექტრომომარაგების პროექტის განხორციელებას და შპს „იბერია აგრო ცენტრისთვის“ მოთხოვნილი სიმძლავრის მიწოდებას, გაცნობებთ, რომ შპს აგრომეტი თანახმაა აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე მხოლოდ იმ პირობით, თუ 0,4 კილოვატიანი ძაბვის ხაზი იქნება არა საჰაერო, არამედ მიწისქვეშა და გაივლის უშუალოდ გამყოფი ღობის ძირში, ღობიდან არაუმეტეს 20 სმ-ის დაშორებით. ამასთან, თქვენს მიერ წარმოდგენილ პროექტზე/ნახაზზე მონიშნული წითელი ხაზი, ნათლად არ აჩვენებს, კვეთს თუ არა ელექტრომომარაგების ხაზი შპს აგრომეტის საკუთრებაში არსებულ სხვა მიწის ნაკვეთსაც, ამიტომ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ელექტრომომარაგების ხაზმა უნდა გაიაროს, მხოლოდ აგრომეტის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, რომლის საკადასტრო კოდიც 01.72.14.006.768 და ამის უზრუნველსაყოფად ჩვენს მიერ ასევე გიგავნით ნახაზს, სადაც წითელი კალმით მონიშნულია ელექტრომომარაგების ხაზი, მხოლოდ შპს აგრომეტის კუთვნილ იმ ნაკვეთზე, რომელზეც თანახმა ვართ რომ გაიაროს კაბელმა (იხ. დანართი 1.).

ამასთან, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, თქვენს მიერ მითითებულ მარშრუტზე მიწისქვეშ, უკვე გაყვანილია ელექტრო ხაზი და შესაძლებელია ახალმა ხაზმა გაიაროს ამავე ტრასით.

ასევე, მოგმართავთ, რომ როგორც თქვენსავე წერილშია მითითებული - სს „თელასის“ მიერ დაზიანებული ინფრასტრუქტურა აღდგენილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

პატივისცემით,

თამთა ოტიაშვილი

დირექტორი

შპს აგრომეტი
გეგმვა-პროექტი კასუხისმგებლობის საზოგადოება ს/გ 404893727
დაპირით აღმავალი ხმელეთი №240, თბილისი, საქართველო

დღეი 00-457/20, 1CNS-07/2865/20

შპს აგრომეტი

წესდება

19 აგვისტო, 2020 წელი

სს თელასის კორპორაციულ დირექტორს

ბატონ ევგენი ბონდარენკოს

ბატონო ევგენი,

თქვენი 2020 წლის 10 აპრილის N0410/136/20 წერილის პასუხად, რომელიც ეხებოდა შპს აგრომეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.72.14.006.768) ელექტრომომარაგების პროექტის განხორციელებას და შპს „იბერია ავტო ცენტრისთვის“ მოთხოვნილი სიმძლავრის მიწოდებას, გაცნობებთ, რომ შპს აგრომეტი თანახმაა აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე მხოლოდ იმ პირობით, თუ 0.4 კილოვატიანი ძაბვის ხაზი იქნება არა საპაერო, არამედ მიწისქვეშა და გაივლის უშუალოდ გამყოფი ღობის ძირში, ღობიდან არაუმეტეს 20 სმ-ის დაშორებით. ამასთან, თქვენს მიერ წარმოდგენილ პროექტზე/ნახაზზე მონიშნული წითელი ხაზი, ნათლად არ აჩვენებს, კვეთს თუ არა ელექტრომომარაგების ხაზი შპს აგრომეტის საკუთრებაში არსებულ სხვა მიწის ნაკვეთსაც, ამიტომ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ელექტრომომარაგების ხაზმა უნდა გაიაროს, მხოლოდ აგრომეტის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, რომლის საკადასტრო კოდია 01.72.14.006.768 და ამის უზრუნველსაყოფად ჩვენს მიერ ასევე გიგავნით ნახაზს, სადაც წითელი კალმით მონიშნულია ელექტრომომარაგების ხაზი, მხოლოდ შპს აგრომეტის კუთვნილ იმ ნაკვეთზე, რომელზეც თანახმა ვართ რომ გაიაროს კაბელმა (იხ. დანართი 1.).

ამასთან, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, თქვენს მიერ მითითებულ მარშრუტზე მიწისქვეშ, უკვე გაყვანილია ელექტრო ხაზი და შესაძლებელია ახალმა ხაზმა გაიაროს ამავე ტრასით.

ასევე, მოგმართავთ, რომ როგორც თქვენსავე წერილშია მითითებული - სს „თელასის“ მიერ დაზიანებული ინფრასტრუქტურა აღდგენილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

პატივისცემით,

თამთა ოტიაშვილი

დირექტორი

Q. No	Q. No.
5	5