


თელასის ქვესადგურების სია

1. აბრეშუმი
2. აეროპორტი
3. ავიამშენი
4. ავლაბარი
5. აფშნიანი
6. არსენალი
7. ბაგები
8. გლდანი-220 (10კვ)
9. დიდუბე-220 (6კვ)
10. დინამო
11. დიღომი-1
12. დიღომი-2
13. დიღომი-35
14. ვარკეთილი
15. ზღვისპირეთი
16. თელეთი-1
- 17.
18. კიკეთი
19. კოჭორი
20. ლილო-1
21. ლილო-2
22. ლილო-3
23. ლისი-220(6კვ)
24. მახათა
25. მთაწმინდა
26. მუხიანი
27. ნავთლუდი220(6კვ)
28. მცირე ნავთლუდი
29. ნავთლუდი-2
34. საბურთალო-3
35. სანაპირო
36. სოლოლაკი
37. ტაბახმელა
38. ფონიჭალა
39. ღრმაღელე
40. ცენტროლოტი

ქ/ს აბრეშუმი

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინქლაძე
2015 წ.


უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.	MMO-110/1200	3	I = 1 250 ა
ტ1. ტ2.	TDTN - 25 000/100/7/9	2	I=125/313/2 187ა
3. 12. 15	BB/TEL/10-20/630-Y2	3	I=1 600ა
5. 11.18	K3-02	3	I=1 600ა



სს თელავი	ქ/ს აბრეშუმი		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	.1
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია აბულაშვილი	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოუორიძე	

ქს აეროპორტი

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
29/10/2015 წ.




უპრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.4.5.	C - 35M/630/10	5	I=630, L _მ =10 000
ტ1	ТДНС-16 000/35/6	1	I=252/1468
ტ2	ТМН-10 000/35/6	1	I=157/917
19.33.	BB/TEL 10-20/1600a	3	I=1600ა
25.	BB/TEL 10-20/1600a	1	I=1000ა

სს თელასი	ქს აეროპორტი	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვარლამ ნოწერია
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე

ქ/ს ავიაგამშენი


გამტვიცნებ
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
13.07.2015 წ.



სს თელასი	ქ/ს ავიაგამშენი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>		3
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი	<i>[Signature]</i>		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე	<i>[Signature]</i>		


ქს ავლაბარი

“ვაშტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინქლაძე
29/10/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.4.5.	ВГТ-110П-40/2000У1	5	I=2 000 ა
6.7.8.	МКП-35-1250 У1	3	I=1 250 ა
ტ1.ტ2.	ТДТН-20 000/110-70У1	2	I=100/300/1750 ა
11,26 19	BB/TEL-10/20-1 600 BB/TEL-10/20-1 600	2 1	2 x I=1 600 ა I=1 600 ა

6 კვ I სექცია




6 კვ II სექცია



სს თელასი	ქს ავლაბარი		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	მორიგი გადამონ- შების ვადა - 2016 წ. 4
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვარლამ წონერია	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	

ქ/ს ავშნიანი


“გამტაცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
2015 წ.



სს თელასი	ქ/ს ავშნიანი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია		5	
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია აბულაშვილი			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჟორიძე			

ქ/ს არსენალი

“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქიქლაძე
.....2015 წ.



უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.3.	MMO-110/1250	3	I = 1250 ა
ტ1.	ТДН-16000/100-У1	1	I=80/1468
ტ2.	ТДН-16000/110-66	1	I=80/1468
6.13.	BB TEL	2	I=1468a
11.	BB TEL	1	I=1000a


სს თელასი	ქ/ს არსენალი	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია აბულაშვილი
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკოროძე

ქ/ს ბაგეები

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინქლაძე
29/06/2015 წ.


გზ “შთაწმინდა-2”

გზ “შთაწმინდა-1”




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1. 2. 3.	МКП-110М 630А	3	I=20000a
ტ1.	ТДТН- 25000/110	1	I=125/1313/2187a
ტ2.	ТДТН- 40000/110	1	I=201/2100/3500a
8, 19, 37, 48,	BB/TEL 10-20/1600a	4	I=1600a
14, 43	BB/TEL 10-20/1000a	2	I=1000a


1 სექცია 6 კვ.




2 სექცია 6 კვ.



3 სექცია 6 კვ.



4 სექცია 6 კვ.



სს თელავი	ქ/ს ბაგეები			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	მ.ძ.	7
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	პ.შ.	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე		


ქ/ს გლდანი - 220

10კვ. ღგმ

“გამტვიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინკლაძე
..... 2015 წ.

ტ1-10კვ.



ტ2-10კვ.



1 სექცია 10 კვ

2 სექცია 10 კვ.

უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
13;18	Eolis 12-25 1600a	2	I=1600a
15	Evolis 12-25 1000a	1	I=1000a



სს თელასი	ქ/ს გლდანი - 220 10კვ. ღგმ			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ო.დარუნდაშვილი		8	
შეამოწმა	ქ/ს.სექტორის უფროსი	გ.აბულაშვილი			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბ. კოკორიძე			

ქ/ს დიდუბე - 220 ნკვ. ღგმ

“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
29/10/2015 წ.


უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
7,14,22, 32,43,55, 13,42	BB/TEL 10-20/2000a BB/TEL 10-20/1600a	6 2	I=2000a I=1600a

ატ-1 6 კვ


ტ1-6კვ.

ტ2-6კვ.


6კვ I სექცია




6კვ II სექცია



6კვ III სექცია




6კვ IV სექცია



სს თელავი	ქ/ს დიდუბე - 220 ნკვ. ღგმ		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	მ. აბაშაძე	9
შეამოწმა	სექტორის უფროსი	გია კუტუბიძე	გ. კუტუბიძე	
შეათანაშა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	ბ. კოჭორიძე	

ქ/ს დინამო


“გამტარება”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
2015 წ.



სს თელასი	ქ/ს დინამო			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია			11
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია კურუბიძე			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოლორიძე			

ქ/ს დიდილომი 1

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინქლაძე
29/06/2015 წ.




ურ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.3.	MMO-110	3	I=1250a
ტ1. ტ2.	ТДТН-2500/110-79У1	2	I=125/1313/2187a
3.19.32.	BMP-2000	3	I=3200a
4.14.18.	BMP-1600	3	I=3200a

სს თელასი	ქ/ს დიდილომი 1			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>	11
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია კუტუბიძე	<i>[Signature]</i>	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოუორიძე	<i>[Signature]</i>	

ქ/ს დიდილომი 2

“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინქლაძე
2017/06 2015 წ.


პრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.3.	3AP1 FG „SIMENS”	3	I=1250a
ტ1. ტ2.	TJTH-2500/110-Y1	2	I=125/1313/2187a
1.12,20,	BMP-2000	3	I=3200a
1.11,21.	BMP-1600	3	I=1600a



სს თელასი	ქ/ს დიდილომი 2		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	12	
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია კუტუბიძე		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოუორიძე		

ქ/ს დილომი-35

“ვაშლიკი”
ტექნიკური დილომი
გ. ქიქლაძე
2015 წ.




პრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.	C-35	1	I=
0	TD-35-6	1	I=157/917
5	BMT-10-20	1	I=630a

სს თელასი	ქ/ს დილომი-35		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	მ. გიგინეიძე	13
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია კუტუბიძე	გ. კუტუბიძე	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	ბ. კოჭორიძე	

ქ/ს ვარკეთილი

“გამტვიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
29/10/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.3.4. 5.6.7.8.	MMO-110-K 1000A	8	I=1000a
ტ1. ტ2.	ТДТН-25000/110 /10/6	2	I=125/1313/2187a
2. 4. 10	Evolis 12-31,5 2500 a Evolis 12-25 1600 a	2 1	I=2500a I=1600a
24. 36. 29.	Evolis 12-25 1600 a Evolis 12-25 1600 a	2 1	I=1600a I=1250a

სს თელავი	ქ/ს ვარკეთილი	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა 1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	
შეამოწმა ქს.სექტორის უფროსი	ვარლამ წონერია	
შეათანხმა სამსახურის უფროსი	ბორის კოუორიძე	

ქ/ს ზღვისპირეთი

“გამტაცებ”
ტექნიკური დირექტორი
..... გ. ქინქლაძე
..... 2015 წ.


უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1. 2. 3.	MMO-110/1250	3	I=1250a
ტ1.	ТДТНГ-2500/110	1	I=135/1468a
ტ2.	ТДТНГ-2500/110	1	I=125/1313/2187a
5.6.	2 x BB/TEL-10-31,5	2	I=2x1600a
20.21.	2 x BB/TEL-10-31,5	2	I=2x1600a
13.	AK-10	1	I=1600a



სს თელავი	ქ/ს ზღვისპირეთი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია		15	
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გიორგი აბულაშვილი			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე			

ქ/ს თელეთი-1

“გამგეობა”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინკლაძე
.....13.07.2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.	C-35M-630-10a	2	I = 630 ა
ტ1. ტ2.	ТД-1000/35-У1	2	I = 157/917 ა
1.4.9.	БМП-10	3	I = 600 ა

სს თელასი		ქ/ს ზღვისპირეთი		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია			16
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოულორიძე			

ქ/ს თელეთი-2


ქ/ს კიკეთი

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დიდიპროექტი
გ. ქინქლაძე
22.06.2015 წ.



უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1	BM - 35 - 600	1	I = 600 ა
ტ ¹	TM - 10/35	1	I = 10 000 ა
1	ТОЛ - 10	1	I = 630 ა


სექცია 10კმ




სს თელასი	ქ/ს კიკეთი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>		18
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვიტალი ბოკუჩავა	<i>[Signature]</i>		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოლოდიცე	<i>[Signature]</i>		

ქს კოტორი

“გამტარებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....
22.06.2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1	BT-35-630 ПП-67	1	I = 630 ა
ტ1. ტ2.	ТМН - 4 000 / 35	2	I = 4 000 ა
3. 8. 14	ВМГ - 10	3	I = 630 ა



სს თელასი	ქს კოტორი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>	19
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვიტალი ბოკუჩავა	<i>[Signature]</i>	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოლოდიძე	<i>[Signature]</i>	

ქ/ს ლილო 1

“გამტაცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
13.07.2015 წ.





უჯრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.	T-35/630	3	I=630a
4.	C - 35-630a	1	BM - 35-630a
ტ1.ტ2.	TД - 10000/35	2	I=165/875a
6.19.	BB/TEL 10-20/1600a	2	I=1600a
17.	BB/TEL 10-20/1600a	1	I=100a

სს თელასი	ქ/ს ლილო 1	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი
შეამოწმა	სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი
შეთანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე


ქ/ს ღიღო2

“გამტაცებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინქლაძე
13.02.2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1	C-35-M-630-10	1	I=630a
ტ1.	TM4000/35-64 Y1	1	I=66/380a
ტ2.	TM-630/35	1	I=100/600a
16.	BMII-10	1	I=1000a
5.9.	BMII-10	2	I=630a

6კვ. I სექცია




6კვ. II სექცია



სს თელასი	ქ/ს ღიღო2		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	21
შეამოწმა	ქ/ს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	

ქ/ს ლილო 3

“გამტარები”
ტექნიკური დირექტორი
ქინკლაძე
13.01.2015 წ.



უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.	В Г Т-110	1	I=2500a
4.5.6.7.	С35М-630	4	I=630a
ტ1.	ТДТН-2500/110/35/10/6-67У1	1	I=125/395/1313a
ტ2.	ТДТН-2500/110/35-79 У1	1	I=125/395/1313a
1.19.	ВМПЭ-1000	2	I=1000a
10.	ВМПЭ-630	1	I=630a

სს თელასი	ქ/ს ლილო 3	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე

ქ/ს ლისი 220

(10 კვ. დგმ)

“ვაშტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინქლაძე
09/06 2015 წ.


უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
3;16	BMII-10- 1500A	2	I=1500a
10	BMII-10- 1000 A	1	I=1000a

1აბ-10კვ.

2აბ-10კვ.

10 კვ. I სექცია


10 კვ. II სექცია



სს თელავი	ქ/ს ლისი - 220 10კვ. დგმ		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	დათა	23
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	ქ. ჩუბიძე	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკოლოძე	ბორის	

ქ/ს მახათა

“ვამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქიქლაძე
..... 2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.3.	BMT-110	2	I=1000a
2.	MKII-110	1	I=630a
ტ1.ტ2.	ТДТН4000/110-78 У1	2	I=201/2100/3500a
3.20.	БМП-10	2	I=3 200a
11.	БМП-10	1	I=1600a
2.13.20.	БМП-10	3	I=1600a

სს თელავი	ქ/ს მახათა			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>	24
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გიორგი აბულაშვილი	<i>[Signature]</i>	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	<i>[Signature]</i>	

ქ/ს მთაწმინდა

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
22/06/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1. 2. 3.	3AP1FG	3	I = 1 000 ა
ტ1.	ТРДН - 40 000/110/6,6-6 6	1	I = 201/1833/1833ა
ტ2.	ТДТН - 25 000/110/6,6/10,5	1	I = 125/1310/2187ა
26.31.38. 30.35	BB / TEL 10 BB / TEL 10	3 2	I = 2000 ა I = 1 600 ა

სს თელავი	ქ/ს მთაწმინდა			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია			25
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვიტალი ბოკუჩავა			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოლოდიძე			

ქ/ს მუხიანი

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიხლაძე
2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.3. 4.5.6.	MMO-110	6	I=1250a
ტ1. ტ2.	ТДТН-40000/110-78 Y1	2	I=201/2100/3500a
C F	BB/TEL-10-31.5	2	I=1600a
B	K104	1	I=1000a
E	K26	1	I=1000a
A D	K27	2	I=3200a

სს თელავი	ქ/ს მუხიანი	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გიორგი აბულაშვილი
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე

ქ/ს ნავთლული - 220

ნკვ. ღგმ

“გამტვიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
..... გ. ქინკლაძე
..... 13.07.2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
9;18	BB/TEL 10-20/1600a	2	I=1600a
13	BB/TEL 10-20/ 1000a	1	I=1000a

სს თელასი	ქ/ს ნავთლული - 220 ნკვ. ღგმ			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი			27
შეამოწმა	სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე			

ქ/ს მცირე ნაკთლული

“გამტაცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
13.07.2015 წ.


უჯრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.4.5.	МКП-35	5	I=10000a
ტ1.ტ2.	ТРДН-25000/35-66 У1	2	I=394/1145/1145a
15.20.50.45. 17.47	BB/TEL-10-20-630 BB/TEL-10-20-630	4 2	I=1600a I=1000a



სს თელავი	ქ/ს მცირე ნაკთლული	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი
შეთანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე

ქ/ს ნავთლული 2

“გამტვიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
29/10/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1. 2.	ММО-110-К 1000А	2	I=1000а
3.	У-110- В-2000	1	I=2000а
ტ1.ტ2	ТРДН- 63000/110	2	I=316/1732/2887а
14.-15. 35.-36.	БК-10/20-1600	4	I=1600а
2	БК-10/20-1600	1	I=630а
9;14	BB/TEL 10-20/1600а	2	I=1600а
12	BB/TEL 10-20/1600а	1	I=1600а


სს თელასი	ქ/ს ნავთლული 2			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	მ. მჭედ	29
შეამოწმა	სექტორის უფროსი	ვარლამ წონგერია	მ. მჭედ	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	მ. მჭედ	

ქ/ს ორხვევი

“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
29/06/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.3.	SIMENS	3	I=1 600 ა
ტ1.	ТДТН - 25 000/У1	1	I=125/1313/2187 ა
ტ2.	ТДТН - 16 000/У1	1	I=80/1468 ა
12.13	БК-10	2	I=2x1 600 ა
26.	ВМП-10	1	I=3 000 ა
21.	БК-10	1	I=1 600 ა
8.18.27.	ВМП-10	1	I=1 600 ა



სს თელავი	ქ/ს ორხვევი		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	30
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვარლამ წონგერია	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	

ქ/ს პლ.ნუცუბიძე

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
30/06/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ს.	პარამეტრები
1.2.3.	MMO-110/1250	3	I=1250a
ტ1 ტ2	ТДТН-2500/110-76 У1	2	I=125/1313/2187a
2.15. 9.	BB/TE-M-10 BB/TE-M-10	2 1	I=1500a I=630a
18.38. 27.	BB/TEL-10-31,5 BB/TEL-10-31,5	2 1	I=2000a I=1500a

სს თელავი	ქ/ს პლ.ნუცუბიძე	სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჟორიძე

ქ/ს პლ.ნუცუბიძე

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
30/10/2015 წ.



უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.3.	MMO-110/1250	3	I=1250a
ტ1 ტ2	ТДТН-2500/110-76 У1	2	I=125/1313/2187a
2.15. 9.	BB/TE-M-10 BB/TE-M-10	2 1	I=1500a I=630a
18.38. 27.	BB/TEL-10-31,5 BB/TEL-10-31,5	2 1	I=2000a I=1500a

სს თელასი ქ/ს პლ.ნუცუბიძე				სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>		31
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	<i>[Signature]</i>		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	<i>[Signature]</i>		

ქ/ს საბურთალო 1


“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
30.06.2015 წ.

ტ2
258გა


ტ1
328გა

უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.4.	МКП-35	3	I=1000a
3.5.	С-35	2	I=630a
ტ1	ТРДН-32000/35/6/6	1	I=503/1466/1466a
ტ2	ТРДН-2500/35/6/6	1	I=394/1145/1145a
5.18.34.53.	BB/TEL-10/31,5/2000	4	I=2000a
14.43.	BB/TEL-10/31,5/1600	2	I=1600a


გგ II სექცია




გგ I სექცია



გგ IV სექცია




გგ III სექცია



სს თელავი	ქ/ს საბურთალო 1			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>		32
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	<i>[Signature]</i>		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე	<i>[Signature]</i>		

ქ/ს საბურთალო - 2


“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
2015 წ.



უტრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.	MMO-110	2	I=1250a
ტ1.ტ2.	ТДТН- 25000/110-79 Y1	2	I=125/1313/2187a
1შემყვ. 2შემყვ.	BB/TE L 10-20/1600a	2	I=2x1600a
21 ^ბ	БМП-10-1500	1	I=1500a
სასეცქო	BB/TEL 10-20/1000a	1	I=1000a

სს თელასი	ქ/ს საბურთალო - 2			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	მ.პ.ს.		33
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	პ.შუბითიძე		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	ბ.კოჭორიძე		

ქ/ს საბურთალო -3




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1.2.3.	Y-110-8	3	I=2000a
ტ1. ტ2.	ТДТН- 40000/110	2	I=200,8/600/3500a
8. 23. 17.	BB/TEL-10-31,5 BB/TEL-10-31,5	2 1	I=2000a I=1600a

სს თელასი	ქ/ს საბურთალო -3		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	34
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	პაატა შუბითიძე	
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე	

ქ/ს სანაპირო


“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქინკლაძე
30.10.2015 წ.







სს თელასი	ქ/ს სანაპირო		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	ომარ დაბრუნდაშვილი	33
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გია კურტუბიძე	
შეათანა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჭორიძე	

ქ/ს სოლოლაკი

“გამტკიცებ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიქლაძე
22/10/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	მ.	პარამეტრები
1. 2. 4. 5.	ВМП - 35	4	I = 600a
3. 6. 7.	ВМП - 35	3	I = 1 000a
ტ1. ტ2.	ТРДНС - 25 000/35/6	3	I = 394/1145/1145
1.16.22.37 9.30	В М П - 10 В М П - 10	4 2	I = 1 500a I = 1 500a



სს თელავი	ქ/ს სოლოლაკი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია			36
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვიტალი ბოკუჩავა			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე			


ქ/ს ტაბახმელა

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქიქლაძე
22/06/2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2	MMO-110	2	I=1000 ა
3.7	MB-35	2	I=600 ა
4.5.6.8	C-35	4	I=630 ა
ტ1. ტ2.	ТДТН-10 000/110/35/10	2	I=50/150/525
7	BK-10/1000	1	I=1000 ა
14	BBTL-10/2000	1	I=1600 ა
11	BK-10/630	1	I=630 ა

10 კვ I სექცია




10 კვ II სექცია





სს თელასი	ქ/ს ტაბახმელა			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია			37
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ვიტალი ბოკუჩავა			
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოჟორიძე			

ქ/ს ფონიჭალა

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინკლაძე
.....2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.	MMO-110	2	I=630a
ტ1.	ТДН-1600/110	1	I=80/1468a
ტ2.	ТДЦ-2000/110	1	I= 100/1752a
14.19.	BB/TEL-10-20-630	2	I=1600a
16.	BB/TEL-10-20-630	1	I=1000a



სს თელასი	ქ/ს ფონიჭალა		სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	38	
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	ომარ მაზიაშვილი		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოულარიძე		

ქ/ს ღრმაღელე

“ვაშლიკიკეპ”
ტექნიკური დირექტორი
გ. ქიხლაძე
29/06 2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
1.2.3.4.	BIT-110-40/2500	4	I=2500a
ტ1. ტ2.	ТДТН-40000/110-76 У1	2	I=201/2100/3500a
4-5. 26-27. 17.	BB/TEL-10-31,5/1600 BB/TEL-10-31,5/1600	2x2 1	I=2x2500a I=1600a
39. 52. 43.	BB/TEL-10-31,5/1600 BB/TEL-10-31,5/1600	2 1	I=2500a I=1600a

სს თელასი	ქ/ს ღრმაღელე			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>	39
შეამოწმა	სექტორის უფროსი	გია კურტუბიძე	<i>[Signature]</i>	
შეათანა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოკორიძე	<i>[Signature]</i>	

ქ/ს ცენტროლიტი

“გამტვიცნებ”
ტექნიკური დირექტორი
.....გ. ქინკლაძე
..... 2015 წ.




უკრ.	დასახელება	ც.	პარამეტრები
ტ1.ტ2.	ТРДН-32000/110	2	I=169/880/1466a
3.29. 16.	ВМПЭ-10 ВМПЭ-10	2 1	I=3200a I=1500a
3.21. 17.	ВМПЭ-10 ВМПЭ-10	2 1	I=1600a I=1000a

სს თელასი	ქ/ს ცენტროლიტი			სადისპეტჩერო მართვის სამსახური	
შეადგინა	1 კატ. ინჟინერი	სიმონ პატარაია	<i>[Signature]</i>		40
შეამოწმა	ქს.სექტორის უფროსი	გიორგი აბულაშვილი	<i>[Signature]</i>		
შეათანხმა	სამსახურის უფროსი	ბორის კოლორიძე	<i>[Signature]</i>		

Схема эл.снабжения г.Тбилиси

«Утверждаю»
Технический директор
В. Кинкладзе
12/06/2015г.



А.О. «Теласи»	Схема эл.снабжения г.Тбилиси		Служба диспетчерского управления
Составил	Инж. I категории	Симон Патараия	
Проверил	Начальник С.Д.У.	Борис Кожоридзе	